

Standards SB Sindelfingen

Schächte:

- Langmatz EK 328 (800x800x1122mm)
- Langmatz EK 368 (400x650x895mm)
- Schachtabstände in der Ausführung ca. 80m

Rohre:

- Kunststoff starr DN 110
- Kunststoff flexibel, innen glatt DN 110

Kabel

- Wenn nicht anders angegeben: NYY-J 4x16mm² re

Fundamenthülsen

- Blechhülsen für Masten bis 5m LPH 400x1000mm mit 2 Bohrungen 110mm mittig 180° versetzt (z.B. MSL)
- Blechhülsen für Masten bis 10 m LPH 400x1200 mit 2 Bohrungen 110mm 700mm von der einen 500mm von der anderen Seite 180° versetzt

Masten (Standard)

- 5m LPH oder 8m LPH konisch, doppelte Stahlmanschette im Erdübergangsbereich, mit Eingeleiteter Masttüre 85x400; Gleitschiene mit 2 Muttern und Erdungsschraube
- Peitschenmast LPH 8m (siehe Zeichnung)

Kabelübergangskasten

- Für bis zu 3 Kabel NYY-J 4x16mm² (Z.B. Jordan EKM 2050, 2xE14- L1-L2-L3-PEN mit E-Seil mit Schraube M8)

Leuchten (Bsp.)

- Trilux Lumega IQ 50 1350/1650/2000 LPH 5m mit Zhaga-Sockel
- Trilux Lumega IQ 70 3500/4200/4600 LPH 8-10m mit Zhaga-Sockel
- Lichtfarbe max. 3.000 K