

Standardmast Typ 2

- Feuerverzinkt nach DIN EN 40
- d1 für Aufsatzleuchten 76 mm
- Türausschnitt 85x400 ohne Tür
- Gerätestteg mit 2 Schiebemuttern M6
- 2 Kabeleinführungen 50 x150 mm um 180°versetzt
- Aufgeschweißte Stahlmanschette im Erdübergangsbereich L 400 mm
- Wandstärke 3,0
- h1 5000 mm
- Eingrabetiefe 800 mm
- Konizität 10

