

- Feuerverzinkt nach DIN EN 40
- d1 für Aufsatzleuchten 76 mm
- Türausschnitt 85 x 400 mm ohne Tür
- Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6
- 2 Kabeleinführungen 50 x 150 mm um 180°versetzt
- Aufgeschweißte Stahlmanschette im Erdübergangsbereich L 400 mm
- Wandstärke 4,0 mm
- h1 8000
- Eingrabetiefe 1200 mm
- Konizität 10

