CertiFORM

KEV 149
(W) Arbeit
Arbeitskarte

Wilhelma
Zoologisch-Botanischer Garten
Wilhelma 13
70376 Stuttgart
(Betreibende Stelle der Anlage)

Aufgestellt:
09.10.2026
(Datum)

(Unterschrift)

Wartungsarbeiten
Arbeitskarte Nr.: 1

Vergabe-/Projekt Nr.:
0722_2026_01

Baumaßnahme: **Sanierung Neckarkanal, BA II**

in: **Stuttgart**

Technische Anlage: **Pumpwerk**

Leistung:

Gewerk/Wartungsleistungen:

Kostengruppe: [1])

Kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Inspektions-/Wartungsabstände *) 1 Monat	2 Monate	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre		Bemerkung
	***) = "nach Herstellervorschrift"**								
1	**2 Tauchmotorpumpen: Wartung *)**								**mind.1/a**
2	**2 Rückstauklappen DN100: Wartung *)**								**mind.1/a**
3	**2 Keilflachschieber DN100: Wartung *)**								**mind.1/a**
4	**1 Rohrventilator DN220: Wartung *)**								**mind.1/a**
5	**Prüfung Pumpendruck- u. Lüftungsleit-**					X			
	ungen auf Durchgängigkeit u. Versch-								
	mutzung u. Reinigung der Leitungen bzw								
	Leitungsteile								
6	**Wartung gesamte E- u. Steuerungs-**								**mind.1/a**
	technik *)								

Anmerkungen: **Wartung gem. den Herstellerangaben der angebotenen Produkte durchführen.**
Die Inspektions-/Wartungsintervalle richten sich nach den Herstellervorgaben.
Es ist mind. 1/a eine Inspektion/Wartung durchzuführen.

*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen
[1]) siehe z.B. Leistungskataloge in Broschüre AMEV Wartung 2006 Teil D

IBOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/406.6 Arbeitskarte für Wartungsarbeiten - Juli 2010 -