Vorsatzschale ergänzt
Index 2
17.02.2026 - schue
(Duschrollcloach auf Wand)

Verteiler Kaltwasser

	Eingabe EG	Betriebsdruckfluss	Druckverlust	Summendruckfluss	DN
0	Zuleitung FrWa	0.3658 l/s	58.54 mbar	2.62 l/s	25
1	Strang 1 (links)	1.3597 l/s	220.85 mbar	3.02 l/s	32
2	Strang 2 (rechts)	0.963 l/s	180.8 mbar	2.71 l/s	25
3	Zuleitung Kran	0.0 l/s	0.0 mbar	0.0 l/s	25
4	Zuleitung aus BT-F	1.7261 l/s	451.31 mbar	8.35 l/s	40

Brandabschnitt des Neubaus

Spülstation	Waschtisch	Urinal	WC	Dusche
TWK DN15	VA = 0.07 l/s TWK DN15 WA = 0.07 l/s TWW DN15	VA = 0.15 l/s TWK DN15 WA = 0.15 l/s	VA = 0.13 l/s TWK DN15 WA = 0.13 l/s	VA = 0.15 l/s TWK DN15 WA = 0.15 l/s TWW DN15
Waschmaschine	**Geschirrspüler**	**Spüle**	**Doppelwaschtisch**	
VA = 0.15 l/s TWK DN15 WA = 0.15 l/s	VA = 0.15 l/s TWK DN15 WA = 0.15 l/s	VA = 0.07 l/s TWK DN15 WA = 0.15 l/s TWW DN15	VA = 0.07 l/s TWK DN15 WA = 0.07 l/s TWW DN15	

LEGENDE ARCHITEKT

	TROCKENBAUWAND
	TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501, F 30 nach DIN 4102
	TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 13501, F 90 nach DIN 4102
	STAHLBETONWAND NACH STATIK
	MAUERWERK NACH STATIK

LEGENDE SANITÄR

Leitungskennfarben

	Trinkwasser kalt [PWC]
	Trinkwasser warm [PWH]
	Zirkulation kalt [PWC-C]
	Zirkulation warm [PWH-C]
	Vollentsalztes Wasser [VE]

Nasszellenbezeichnungen

Typ 1 / 2	Adipositas / Barrierefrei
Typ 3	Standard

Wandarmaturlängen

Typ 1 kurz	Wandarmatur 227mm
Typ 2 mittel	Wandarmatur 246mm
Typ 3 lang	Wandarmatur 311mm
+	Langer Hebel

Legende Vorwände

	PAV Vorwand

Information:

Alle angegebenen Maße sind lichte Maße!

Sanitär Objekte

+	Waschbecken Bauseits (Med. Technik)
D	Desinfektionsmittel Dosiergerät

Regelarmaturen und Objekte

	Strangregulierventil
	Absperrarmatur
	Zirkulations Fühler
	Strömungsteiler
	Absperrarmatur mit Probenahmeventil

AUSFÜHRUNGSPLAN

Stand

Krankenhaus KKB Heppenheim

Projekt

Grundrissplan
Erdgeschoss
Bauteil G

Sanitär

Plan

Index	Datum	Name	Änderung / Ergänzung
05	15.09.2025	db	Anpassung der Höhen und Kollisionen der Technikzentrale
04	28.07.2025	db	Leitungsführung angepasst
03	03.06.2025	mkre	Anpassung der Dimensionierung
02	19.05.2025	db	Anpassung des Leitungsverlaufen auf den neuen Grundriss
01	31.03.2025	db	Anpassung vom Leitungsverlauf

PAV INGENIEURE
60663 MSDG | Mecklenger Straße 7a | Tel. 06851/93066-0
56814 Faid | Oberstraße 1 | Tel. 06851/93066-0

Planung

Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
eine EInrichtung des UKHD
Viernheimer Straße 2
64646 Heppenheim

Freigabe

Bauherr

Freigabe

Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
eine EInrichtung des UKHD
Viernheimer Straße 2
64646 Heppenheim

Nutzer

Freigabe

VORABZUG

Bearbeiter	ms	Gezeichnet	db
Maßstab	1:50	Format	1370x1080
Erstellt	28.07.2025	Plotdatum	13.03.2026

Stand Architektur

4 0 - 1 3 7 - 1 2 - 5 - G P - S S A - B T G - 0 E G - 0 5
Projektnummer | Phase | Planart | Gewerk | Bauteil | Geschoss | Index