


HALFKANN + KIRCHNER Die Marke im Brandschutz

18.04.2015 - 05.11

© HALFKANN + KIRCHNER, 2015. Alle Rechte vorbehalten. BILD 02_000001.dwg | 1:200 | 15.11.2015

HALFKANN + KIRCHNER Die Marke im Brandschutz


HALFKANN + KIRCHNER Die Marke im Brandschutz



- Legende:**
- Brandwand
 - Brandwandverlauf aus dem 1. OG im Dachbereich. Keine trennende Bauteile etc. Über die Brandwand hinwegführen; Kontextierung siehe Textteil Brandschutzkonzept
 - feuerbeständige Wand, nichtbrennbare Bauteile, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
 - feuerbeständige Wand
 - feuerhemmende Wand
 - feuerbeständige Decke
 - feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
 - feuerbeständiger, selbstschließender Abschluss mit dichter Dichtung
 - feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
 - feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
 - Fahrschacht-Abschlussstür
 - notwendige Treppe / Treppenum
 - notwendiger Flur
 - Fluchtrichtung / Ausgang
 - Laufweglänge in Meter bis 30 m
 - Laufweglänge von >30 bis 35 m
 - Laufweglänge in Meter (Überschreitung von 35 m)
 - Rauchschutz-Abschluss
 - dicht- und selbstschließender Abschluss
 - dichtschließender Abschluss
 - Rauchableitung über handlich offene Fenster $\geq 0,5m^2$ / Tür
 - Brandmeldeanlage
 - Bereich mit Sprinklererschutz
 - Sprinkleranlage
 - Aufzug
 - Schacht
 - Treppenum-Bezeichnung
 - Licht
 - Ausbauteile für Rauchabzugsanlage
 - Wandhydrant Typ F

Geschossübergreifende Installationsführung sind horizontal in der Geschossdecke feuerbeständig abgeschnitten oder mit feuerbeständigen Schächtwänden umgeben

Türen von Notausgängen sowie Zugänge zu notwendigen Freigangräumen sind in Fluchtrichtung aufschlagend vorzusehen. Ausschlagrichtung von Türen im Verlauf von Fluchwegen ist gemäß der seitens des Betreibers zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung (§3 Arbeitsstättenverordnung) vorzusehen.



HALFKANN + KIRCHNER
Planung
Hilfkann + Kirchner
Richard-Luxius-Str. 4
41812 Erkrath
Tel. 02123 4933-0
Fax 02123 4933-100
E-Mail: info@halkann-kirchner.de

Projekt:
1004-008
Auftraggeber:
Universitätssklinikum Heidelberg
Hilfsweg 11/12
69126 Heidelberg
Tel. 06221 38-1111
Fax 06221 38-1111

Objekt:
Medizinisches Zentrum und Informations für Life
am Neuenheimer Feld 150 & 155
69126 Heidelberg
Gebäude: Neust
Herzentransport und Informatics for Life

Projektphase:
Neubau
Brandabschnitte 2 Obergeschoss -
Leistungsphase 4

DIN 4109
18.05.2016
1:200
1:200
100 mm x 60 mm

005 P03

