Legende Elektroinstallation

- Ausschalter 1-polig
- Serienschalter
- Taster 1-polig
- Doppel-Taster
- Hauptschalter 3-polig
- 1-fach Schuko
- Schuko 1-fach 30cm oFFB
- Schuko 2-fach
- Schuko für Spülmaschine
- Schuko Kühlschrank
- Schuko Mikrowelle
- Schuko Waschmaschine
- Schuko für Wäschetrockner
- Anschlusdose E-Herd
- Lüfter
- Anschluß Urinal
- Fragen-Merker
- Piktogrammleuchte in Dauerschaltung als Anbau deckenmontiert
- Fluchtwegleuchte Wand-Anbau montiert
- Fluchtwegleuchte links als Anbau deckenmontiert
- Fluchtwegleuchte links Wand-Anbau montiert
- Fluchtwegleuchte rechts Wand-Anbau montiert
- Fluchtwegleuchte zweiseitig als Anbau deckenmontiert
- Fluchtwegleuchte zweiseitig Wand-Anbau montiert
- Deckenanbauleuchte
- Wandleuchte
- quadr. Wannenleuchte senkrecht
- opale Wannenleuchte ca. 600mm lang an der Wand montiert
- m. Schuko — opale Wannenleuchte ca. 600mm lang, mit Schuko an der Wand montiert
- m. Schuko+Schalter — opale Wannenleuchte ca. 600mm lang, mit Schuko + Schalter an der Wand montiert
- Lichtleiste T5 1x 28/54 W (120cm)
- Lichtleiste T5 1x 35/49/80 W (150cm)
- opale Wannenleuchte IP54 T5 1x 28/54 W (120cm)
- opale Wannenleuchte IP54 T5 1x 35/49/80 W (150cm)
- LED-Wannenleuchte (142cm)
- UV 2.00 N6-1 /Xx — Elektro-Standverteiler BxHxT 1300x2000x225,
- UV 3.00 N6-1 /Xx — Elektro-Standverteiler BxHxT 1050x2000x225
- UV 2.00 N6-1 /Xx — Elektro-Standverteiler BxHxT 800x2000x225
- UV 2.00 N6-1 /Xx — Elektro-Standverteiler BxHxT 550x2000x225
- Elektro-Leitungsführungskanal

- PD 360° — Decken-Präsenzmelder 360° kleine Flure
- PD 180° — Präsenzmelder, Erfassungsbereich 180°
- BM 360° — Bewegungsmelder Erfassungsbereich 360°
- BM 180° — Bewegungsmelder Erfassungsbereich 180°
- AT — Anwesenheitstaster z.B. für Beh.-WC-Ruf
- RT — Ruftaster z.B. für Beh.-WC-Ruf
- ZLE — Notrufleuchte mit Trafo z.B. für Beh.-WC-Ruf
- ZT — Zugtaster z.B. für Beh.-WC-Ruf
- BMZ FBF HWZ — BMA-Feuerwehrinformationszentrale (BMZ, FBF, HWZ) WAND
- BMZ — Brandmeldezentrale
- 135 — BMA Handmelder, Montage mittig 135cm oFFBx
- BMA Mehrkriterien Rauch-/Wärmemelder
- BMA optischer Rauchmelder UK-FERTIGDECKE
- BMA-Signalgeber, Decke Schalldruck 1m, 85dBA
- BMA-Blitzleuchte
- BMA-Feuer-Freischaltelement
- BMA-Feuerwehrschlüsseldepot

Plandaten	Bezeichnung: Elektroinstallationsplan	Planindex: R00	Umfang / Gebäudeteil: -
	Ebene / Geschoß: 1. Untergeschoß	gezeichnet: -	Detailplan-Bezeichnung: -
	Leistungsphase: Ausschreibung	Datum: 25.08.2026	Maßstab: 1 : 50
	Dateiname: 06_113_R00_UG1	Projektnummer: -	Plangröße: 841x580mm

Änderungsvermerke

VERS.	GEZ.	ÄNDERUNGEN:	DATUM:
16	-	-	-
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	-	-	-
11	-	-	-
10	-	-	-
09	-	-	-
08	-	-	-
07	-	-	-
06	-	-	-
05	-	-	-
04	-	-	-
03	-	-	-
02	-	-	-
01	-	-	-

Projekt-Übersicht

Projekt: Nutzungsänderung - Wohnen für Geflüchtete
Pfrondorfer Straße 36 in 72074 Tübingen-Lustnau

Bauherr: Universitätstadt Tübingen
Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
TEL.: 07071 / 204-2627

Architekt: -
-
TEL.: - E-Mail : -

Firma: -
-
TEL.: - E-Mail : -

Fachberatung Elektro: -
-
TEL.: - E-Mail : -