

Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	3- jährl.	bei Be- darf	

1	0	0	0	Beleuchtung				
1	0	0	1	Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen	X			
1	0	0	2	Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen		X		Wartungswert s. EN 12464-1 bei starker Verschmutzung ggf. jährlich
1	0	0	3	Funktion der Präsenzmelder überprüfen und ggf. Werte nachstellen	X			