

Arbeitskarte für KG 456 Brandmeldeanlage

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten		Fristen						Bemerkungen
						1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
1	0	0	0	Elektrotechnischer Teil								Ausführung nur durch eine zertifizierte Fachkraft nach DIN VDE 0833 Teil 1 und Teil 2 und DIN VDE 14675
1	1	0	0	Sichtkontrolle								
1	1	0	1	Prüfung auf Nutzungsänderung			x					
2	1	0	0	Überwachung / Prüfung								
2	1	0	1	Überwachung/Prüfung des äußeren Verbindung durch Auslösen eines prüfbaren Melders			x					
2	1	0	2	Führung Prüf- und Wartungsbuch / Betriebsbuch inkl. Aufzeichnung der Daten			X					
2	1	0	3	Prüfung der Signalgeber			X					
2	1	0	4	Prüfung der Anzeige- und Betäti- gungseinrichtungen in und außerhalb der Zentralen			x					
2	1	0	5	Prüfung der Schalteinrichtungen			X					
2	1	0	6	Prüfung der Ansteuereinrichtungen in Verbindung mit Übertragungseinrich- tungen, Alarmierungseinrichtungen			X					
2	1	0	7	Prüfung der Energieversorgung, des Akkus			X					
2	1	0	8	Prüfung der Störungsweiterleitung an die abgesetzte Stelle			X					
2	1	0	9	Auslösung aller zerstörungsfrei prüf- baren Melder, einschließlich der da- mit verbundenen Anzeige über die Herkunft der Meldung					X			
2	1	1	0	Überwachung der äußeren Verbin- dung, die nur Melder enthalten, die nicht zerstörungsfrei prüfbar sind.					X			
2	1	1	1	Prüfung der Ansteuereinrichtungen in Verbindung mit Steuereinrichtungen					X			
2	1	1	2	Pflege der Anlagenteile					X			
2	1	1	3	Prüfung und ggf. Nachjustieren, Neu- einstellen und Abgleichen von Bau- teilen und Geräten					X			